



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –

Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

Fax : 22470-23141

E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ: 18/6/2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6700/19-6-20

ΑΔΑ:

CPV: 31154000-0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -69-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθ. 11/10-6-2020 (Θέμα ΕΗΔ 7) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΘΑ546904Ρ-Ε56) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ' αριθ. 700/17-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΤ1046904Ρ-4Σ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου.

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς ΦΠΑ)
1.	Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)	1	500,00 €


Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	7123.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	500,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	585,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 3/7/2020, ώρα 10:00'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Παρασκευή 3/7/2020, ώρα 11:00'
Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>

Γ' ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Capacity (VA/W)		2000VA/1800W	
Input	Phase	Single phase & Ground	
	Rated Voltage	200/208/220/230/240VAC	
	Voltage Range	110-300VAC	
	Frequency Range	40Hz~70Hz	
	Power Factor	≥ 0.99	
	Bypass Voltage Range	Bypass high voltage point: 230-264: setting the high voltage point in LCD from 230Vac to 264Vac (default:264Vac) Bypass low voltage point: 170-220: setting the low voltage point in LCD from 170Vac to 220Vac (default: 170Vac)	
Generator Input	Support		
Output	Phase	Single phase & Ground	
	Rated Voltage	200/208/220/230/240VAC	
	Power Factor	0.9	
	Voltage Regulation	±1%	
	Frequency	Utility Mode	47-53Hz (for 50Hz) or 57-63Hz (for 60Hz)
		Battery Mode	50/60Hz ± 0.01Hz
	Crest Factor	3:1	
	Transfer time	(Utility<-->Battery)= 0ms	
	Overload	Bat. Mode	Load 105%-110%: UPS shuts down after 1 min, >110% UPS shuts down after 3 sec
		AC Mode	Load 105%-110%: UPS shuts down after 10 mins, 110%-130% after 1min, >130% after 3sec
		Bypass Mode	16A (Input breaker)
Efficiency (AC/ECO mode)	>90% / >94%		
THD	≤ 3% (100% linear load) ≤ 6% (100% non linear load)		
Battery	Voltage	48Vdc	
	Battery configuration	12V/9AH	
	Recharge time	4 hours (up to 90%)	
	Backup Time	10 min Typical autonomy	
Communication Interface		RS232 or USB port	
Output		IEC 320 / Schuko	
Operating Environment	Temperature	0C~ 40C	
	Humidity	0~ 95% non condensing	
	Storage temperature	25C~55C	
	Altitude	< 1500m	
Other	Unit Dimension(WxDxH)mm	144 × 209 × 399 (±10%)	
	Weight (kg)	17 (±10%)	
Industry Standard		CE	

Τμήμα Πληροφορικής



Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

ΦΟΡΟΣ 4%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ